



- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DTM-C - Disj. termomagnético | RT-R - Réle de tempo BOM. RES. | TST - Botão de teste |
| RFF - Relé de falta de fase | RTE-R - Relé termico BOM. RES | C1 - Identificação bomba ligada |
| BD - Botão de desliga | P2 - Pressostato bomba reserva | S1 - Bomba ligada |
| BL - Botão liga (guarita) | RES - Acionamento da reserva | S2 - Painel energ. |
| BL-T - Botão liga painel | CM1 - Contator de Memoria | S3 - Falta de fase |
| P - Pressostato | CM2 - Contator de Memoria | S4 - Falta de energ. |
| RT - Réle de tempo | RST - Botão rest do teste | B1 - Buzina |
| RTE - Relé termico | | |

OBS.: CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE GERADOR DE ENERGIA

	Data	Nome: Assinatura:	Cliente:
Desenvolvido por:			IFAL
Aprovado por:			
Data:	Titulo		Núm: 03 de 05
08/2017	DIAGRAMAN DE COMANDO		Arquivo: