



**LEGENDA**

- L01 LINHA FRIGORÍFICA COM SUCCÃO = Ø 3/8" E LÍQUIDO = Ø 1/4"
- L02 LINHA FRIGORÍFICA COM SUCCÃO = Ø 1/2" E LÍQUIDO = Ø 1/4"
- L03 LINHA FRIGORÍFICA COM SUCCÃO = Ø 5/8" E LÍQUIDO = Ø 1/4"
- L04 LINHA FRIGORÍFICA COM SUCCÃO = Ø 5/8" E LÍQUIDO = Ø 3/8"
- L05 LINHA FRIGORÍFICA COM SUCCÃO = 3/4" Ø " E LÍQUIDO = Ø 3/8"
- L06 LINHA FRIGORÍFICA COM SUCCÃO = Ø 7/8" E LÍQUIDO = Ø 3/8"

**TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS**

SPLIT BTU/h	LINHA SUCCÃO (ISOLADO)	LINHA LÍQUIDO (ISOLADO)
9.000	3/8"	1/4"
12.000	1/2"	1/4"
18.000	5/8"	1/4"
24.000	5/8"	3/8"
30.000	5/8"	3/8"
36.000	3/4"	3/8"
48.000	3/4"	3/8"
48.000	7/8"	3/8"
		<10m
		10<30m

**FNDE** Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ALAGOAS**

Ministério da Educação

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA - VIÇOSA

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO - UF: VIÇOSA - AL

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

AUTORES DO PROJETO: SHYRNEZ DE AZEVEDO FARIAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SHYRNEZ DE AZEVEDO FARIAS

RESP. TÉCNICO	CREA
	CREA
	RA

**PROJETO EXECUTIVO**

DESCRIÇÃO	PROJETO 04.01
Planta de cobertura - condensadores e rede frigorígena	<b>AR</b>

Diretoria de Infraestrutura e Expansão - DIE  
 Área do Terreno: xxxxx ha  
 Área Construída: xxxxx m²  
 Escala: 1/75  
 Data Emissão: SETEMBRO/2019

3/3